

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» июля 2023 г., 15230061000206973331

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## МЧС РОССИИ

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 25-84-32)

#### Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО-Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond\\_mozdok@15.mchs.gov.ru](mailto:ond_mozdok@15.mchs.gov.ru)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «04» августа 2023 года № 2307/010-15/32/ПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 38 с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия – Алалия

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год «04» августа 2023 г. инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алалия старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, по адресу: РСО-Алалия, Моздокский район, с. Сухотское ул. Садовая д. 46 кор. А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС № 38 с. Сухотского Карабер Раиса Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В отношении здания, сооружения разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2, п. 392, п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479	18.03.2023	
2.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.2023	
3.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.2023	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить	п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	18.03.2023	

	<p>наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	
<p>5. Руководителю организации организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранятся техническая документация на</p>	<p>п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	<p>18.03.2023</p>	

	системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.			
6.	Руководителю организации обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 55 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.2023	
7.	Провода, примененные для шлейфа пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315 для объектов Ф 1.1.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184;п.4.5 СП 6.13130.2013	18.03.2023	
8.	Питание электроприёмников СПЗ осуществлять от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.4.10 СП 6.13130.2013	18.03.2023	
9.	Извещения о пожаре должны передаваться в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 14.4 СП 5.13130.2009	18.03.2023	
10.	Электрощиты оборудовать установками пожаротушения.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184;п. 8 таблица А.4 СП	18.03.2023	

		5.13130.2009		
11.	Ширина коридора выполнить в соответствии с нормативами, с учетом открывания дверей.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	18.03.2023	
12.	Ширину эвакуационного выхода выполнить не менее 1,2 метра.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.5.2.14 СП 1.13130.2009	18.03.2023	
13.	Все помещения, где может находиться более 10 детей, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	18.03.2023	
14.	Пищеблок, группы помещений складского и технического назначения (прачечные, гладильные, кладовые, электрощитовая и т.д.) выполнить противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	18.03.2023	
15.	В помещении котельной предусмотреть внутренний противопожарный водопровод.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.17.6 СНиП II -35-76*	18.03.2023	
16.	В помещении котельной предусмотреть легкобрасываемые конструкции.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.3.16* СНиП II -35-76*	18.03.2023	
17.	В помещении котельной предусмотреть сигнализацию о процессах горения.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.14.6* СНиП II -35-76*	18.03.2023	
18.	Объект расположен вне района выезда пожарных подразделений.	ч.1 ст.76 ФЗ № 123	18.03.2023	
19.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 860–ТО–409 от 10 апреля 2019 года выполнить с достоверной информацией.	ст. 64 ФЗ № 123	18.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ ДС № 38 с.  
Сухотского Моздокского района

РСО – Алания

Карабер Р.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672465

Владелец Карабер Раиса Николаевна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024